


Jaga thermostaat JRT-100, artikel 8751.050012

Bedradingsschema voorbeeld

2-Pijps system




H/C Verwarmen / Koelen

Let op:

Bij een 2 pijps systeem parameter 13 op 2 pijps instellen (parameter 13 = 2U)
Zie handleiding voor overige informatie.

4-Pijps system



H Verwarmen

C Koelen

Let op:

Thermostaat staat standaard al op 4 pijps ingesteld (parameter 13 = 4U)
Zie handleiding voor overige informatie.